

3550/17/P

Iwonicz, 8 września 2017 r.

Grzegorz Nieradka
Sekretarz Prezydium Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

URZĄD GMINY IWONICZ-ZDRÓJ	
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA	
Wpł. dnia	11. 09. 2017
Godzina	15.10
Podpis pracownika	
L.dz.	4564/17

*Pracę wykonać
nie należy.
Zainteresowany*

Pan Witold Kocaj
Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z realizowanymi przez powiat krośnieński pracami nad posadowieniem odblaskowych barier ochronnych w miejscach, gdzie droga powiatowa i chodnik dla pieszych graniczą z korytem Iwoniczkiego Potoku, zwracam się z prośbą o dopilnowanie, aby rzeczony bariery zostały ze sobą wzajemnie połączone śrubami.

W piśmie z dnia 6 lipca 2015 roku zwracałem uwagę Pana Burmistrza na niewłaściwe wykonanie podobnych prac w latach wcześniejszych na odcinkach pomiędzy kościołem parafialnym a Mostem Ossolińskiego oraz w okolicach mostu prowadzącego do Lasu Grabińskiego. Kilkanaście barier wówczas połączono, ale zdecydowana większość nadal posadowiona jest nierówno. Bardzo proszę zadbać, aby bariery ochronne na całym odcinku drogi powiatowej zostały właściwie wykonane i mogły spełniać swoją funkcję zabezpieczającą kierowców i pieszych

*Z poważaniem,
Grzegorz Nieradka*

Do wiadomości:

Przewodniczącą Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju



**Urząd Gminy
Iwonicz-Zdrój**

ID.720.68.2017

Iwonicz-Zdrój, 13.09.2017 r.

**Grzegorz Nieradka
Sekretarz Prezydium Klubu Radnych
Prawo i Sprawiedliwość Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju**

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 8 września 2017r. odnośnie montowanych barier ochronnych, uprzejmie informuję, że termin realizacja zadania przypada na dzień 30 września 2017r. w Związku z tym do tego czasu jest to teren budowy i nie wszystkie prace zostały jeszcze wykonane.

Jednocześnie informuję, że bariery drogowe typu U12a montowane są zgodnie z zaleceniami producenta, a technologia ich montażu nie przewiduje wzajemnego skręcania. Do czasu odbioru końcowego certyfikaty, aprobaty techniczne, zalecenia producenta, są w posiadaniu kierownika budowy, zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Kierownik budowy na dzień odbioru końcowego zobowiązany jest je dostarczyć inwestorowi, tj. Starostwu Powiatowemu w Krośnie.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. A/a JW.

Z up. Burmistrza Gminy
Janek Rygiel
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Do wiadomości:

Józef Sowiński - Przewodniczący Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju